

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024	00:00	20,56	13,63	6,93					1		1					8,27	8,24
	01:00	18,64	13,54	5,11					1		1					7,49	7,47
	02:00	17,80	13,11	4,69					1		1					7,14	7,13
	03:00	17,38	12,88	4,50					1		1					6,91	6,88
	04:00	17,61	11,87	5,74					1		1					7,03	7,04
	05:00	18,42	12,98	5,44					1		1					7,35	7,36
	06:00	20,38	14,20	6,17					1		1					8,10	8,12
	07:00	23,65	15,95	7,70					1		1					9,42	9,45
	08:00	24,95	17,15	7,79			1		1		1					9,97	9,98
	09:00	25,16	16,78	8,38			1		1		1					10,06	10,07
	10:00	24,73	16,30	8,43					1		1					9,90	9,89
	11:00	23,91	15,97	7,94					1		1					9,57	9,57
	12:00	24,07	16,21	7,85					1		1					9,63	9,64
	13:00	23,59	15,38	8,21					1		1			1		9,45	9,45
	14:00	22,17	15,01	7,16					1		1					8,93	8,90
	15:00	19,92	13,52	6,40					1		1					7,97	7,96
	16:00	20,02	13,79	6,23					1		1					7,98	7,99
	17:00	22,21	13,95	8,26					1		1					8,84	8,87
	18:00	25,25	15,55	9,71					1		1					10,05	10,07
	19:00	27,72	17,33	10,39			1		1		1					11,03	11,06
20:00	31,35	20,21	11,14			1		1		1					12,51	12,52	
21:00	30,16	19,30	10,86			1		1		1					12,10	12,07	
22:00	26,56	16,93	9,63					1		1					10,51	10,45	
23:00	23,30	15,15	8,15					1		1					9,31	9,32	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης