

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024	00:00	20,40	16,81	3,59					1		1					8,19	8,18
	01:00	18,76	16,11	2,64					1		1					7,52	7,51
	02:00	18,09	13,64	4,46					1		1					7,23	7,22
	03:00	17,61	12,71	4,89					1		1					7,00	7,01
	04:00	17,61	13,11	4,51					1		1					7,02	7,03
	05:00	18,42	11,99	6,43					1		1					7,35	7,35
	06:00	19,32	13,62	5,70					1		1					7,71	7,72
	07:00	21,11	17,10	4,01					1		1					7,80	7,80
	08:00	22,49	19,25	3,23			1		1		1			2		7,37	7,36
	09:00	22,62	20,08	2,53			1		1		1			1		6,37	6,53
	10:00	24,28	22,97	1,31				1	1		1			1		7,14	7,30
	11:00	23,50	21,65	1,85			1		1		1			1		7,64	7,64
	12:00	24,05	21,22	2,83			1		1		1					8,04	8,20
	13:00	23,96	21,20	2,76			1		1		1					8,18	8,16
	14:00	22,15	18,81	3,34			1		1		1					6,40	6,36
	15:00	20,48	15,81	4,67					1		1					5,85	5,92
	16:00	20,62	13,77	6,85					1		1					8,24	8,26
	17:00	22,30	14,89	7,41					1		1					8,87	8,92
	18:00	25,18	18,57	6,61			1		1		1					9,74	9,79
	19:00	28,12	22,66	5,46			1		1		1					11,20	11,22
20:00	31,23	25,81	5,42			1	1	1		1					12,44	12,47	
21:00	29,79	24,79	5,00			1	1	1		1					11,95	11,92	
22:00	26,28	21,96	4,32				1	1		1					10,16	10,07	
23:00	22,83	19,71	3,11				1	1		1					7,16	7,05	

Η ένταξη φορητών Η/Ζ στις 08:00 οφείλεται σε πλύσιμο υπερπληρωτών της μονάδας G11. Στο διάστημα 08:43 - 08:53 τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος τέθηκαν εκτός λόγω σφάλματος στο δίκτυο.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης