

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Κυριακή, 14 Απριλίου 2024 | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | | | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή, 14 Απριλίου 2024 | 00:00 | 20,58 | 18,27 | 2,31 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4,78 | 4,77 |
| | 01:00 | 19,01 | 16,67 | 2,34 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 2,82 | 2,84 |
| | 02:00 | 17,94 | 13,75 | 4,19 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 4,99 | 5,31 |
| | 03:00 | 17,37 | 12,26 | 5,10 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 6,90 | 6,89 |
| | 04:00 | 17,32 | 13,08 | 4,24 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 6,85 | 6,86 |
| | 05:00 | 17,54 | 14,99 | 2,55 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 6,97 | 6,97 |
| | 06:00 | 18,00 | 15,36 | 2,64 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 7,19 | 7,19 |
| | 07:00 | 19,27 | 15,30 | 3,98 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 7,68 | 7,69 |
| | 08:00 | 20,51 | 18,47 | 2,04 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 8,01 | 7,98 |
| | 09:00 | 21,29 | 19,02 | 2,27 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5,61 | 5,62 |
| | 10:00 | 21,55 | 18,36 | 3,18 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5,75 | 5,73 |
| | 11:00 | 21,91 | 19,19 | 2,73 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 8,36 | 8,48 |
| | 12:00 | 22,58 | 20,79 | 1,79 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 9,02 | 9,03 |
| | 13:00 | 21,97 | 19,21 | 2,76 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 8,77 | 8,75 |
| | 14:00 | 19,44 | 15,57 | 3,87 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 6,76 | 6,72 |
| | 15:00 | 17,57 | 13,13 | 4,45 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 6,99 | 7,00 |
| | 16:00 | 18,08 | 14,90 | 3,19 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 5,90 | 5,83 |
| | 17:00 | 20,19 | 16,90 | 3,30 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5,83 | 5,85 |
| | 18:00 | 23,20 | 21,01 | 2,19 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 6,90 | 6,83 |
| | 19:00 | 26,35 | 25,13 | 1,22 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5,35 | 5,45 |
| 20:00 | 30,00 | 29,00 | 1,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 8,57 | 8,64 | |
| 21:00 | 29,26 | 28,24 | 1,02 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 8,10 | 7,99 | |
| 22:00 | 25,78 | 24,69 | 1,08 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4,63 | 4,53 | |
| 23:00 | 22,28 | 21,37 | 0,91 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5,03 | 5,46 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης