

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|--------------|---|--|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00:00 | 4,25 | 3,37 | 0,87 | | | | 1 | | | | | | | 0,93 | 1,00 | |
| | 01:00 | 3,86 | 3,31 | 0,56 | | | | 1 | | | | | | | 0,63 | 0,61 | |
| | 02:00 | 3,73 | 3,32 | 0,40 | | | | 1 | | | | | | | 0,47 | 0,47 | |
| | 03:00 | 3,62 | 3,32 | 0,30 | | | | 1 | | | | | | | 0,37 | 0,38 | |
| | 04:00 | 3,75 | 3,32 | 0,42 | | | | 1 | | | | | | | 0,49 | 0,49 | |
| | 05:00 | 3,94 | 3,33 | 0,61 | | | | 1 | | | | | | | 0,67 | 0,68 | |
| | 06:00 | 4,42 | 3,33 | 1,09 | | | | 1 | | | | | | | 1,14 | 1,15 | |
| | 07:00 | 4,93 | 3,36 | 1,57 | | | | 1 | | | | | | | 1,62 | 1,63 | |
| | 08:00 | 5,26 | 3,49 | 1,77 | | | | 1 | | | | | | | 1,83 | 1,79 | |
| | 09:00 | 5,42 | 3,64 | 1,78 | | | | 1 | | | | | | | 1,84 | 1,84 | |
| | 10:00 | 5,28 | 3,49 | 1,79 | | | | 1 | | | | | | | 1,84 | 1,84 | |
| | 11:00 | 5,08 | 3,26 | 1,82 | | | | 1 | | | | | | | 1,76 | 1,75 | |
| | 12:00 | 5,01 | 3,22 | 1,79 | | | | 1 | | | | | | | 1,72 | 1,72 | |
| | 13:00 | 4,98 | 3,22 | 1,77 | | | | 1 | | | | | | | 1,71 | 1,71 | |
| | 14:00 | 4,44 | 3,18 | 1,26 | | | | 1 | | | | | | | 1,21 | 1,19 | |
| | 15:00 | 4,06 | 3,22 | 0,84 | | | | 1 | | | | | | | 0,81 | 0,81 | |
| | 16:00 | 4,22 | 3,36 | 0,87 | | | | 1 | | | | | | | 0,96 | 0,97 | |
| | 17:00 | 4,53 | 3,94 | 0,59 | | | | 1 | | | | | | | 1,24 | 1,26 | |
| | 18:00 | 5,28 | 4,83 | 0,45 | | | | 1 | | | | | | | 1,67 | 1,64 | |
| | 19:00 | 5,68 | 4,95 | 0,73 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,36 | 1,37 | |
| | 20:00 | 6,66 | 5,54 | 1,11 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,22 | 2,25 | |
| | 21:00 | 6,50 | 5,44 | 1,06 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,16 | 2,15 | |
| | 22:00 | 5,62 | 4,45 | 1,16 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,33 | 1,32 | |
| | 23:00 | 4,91 | 3,91 | 0,99 | | | | 1 | | | | | | | 1,09 | 1,15 | |

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται σε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης