

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 14 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024	00:00	4,56	4,36	0,20					1						1,16	1,25	
	01:00	4,16	3,94	0,23					1						0,86	0,85	
	02:00	3,93	3,64	0,30					1						0,62	0,62	
	03:00	3,83	3,66	0,18					1						0,52	0,51	
	04:00	3,85	3,71	0,14					1						0,53	0,53	
	05:00	3,94	3,80	0,14					1						0,61	0,61	
	06:00	4,10	3,99	0,11					1						0,79	0,78	
	07:00	4,23	4,11	0,11					1						0,82	0,75	
	08:00	4,50	4,41	0,09				1							0,92	0,94	
	09:00	4,76	4,69	0,07				1	1						0,54	0,51	
	10:00	4,97	4,91	0,06				1	1						0,62	0,62	
	11:00	5,18	5,12	0,05				1	1						0,82	0,83	
	12:00	5,07	4,99	0,08				1	1						0,73	0,75	
	13:00	4,91	4,82	0,08				1	1						0,60	0,59	
	14:00	4,16	4,03	0,13					1						0,57	0,62	
	15:00	3,78	3,69	0,09					1						0,52	0,52	
	16:00	3,81	3,75	0,06					1						0,54	0,53	
	17:00	4,36	4,31	0,05					1						1,08	1,09	
	18:00	5,02	4,96	0,05					1						1,29	1,27	
	19:00	5,73	5,68	0,05				1	1						1,37	1,38	
20:00	6,64	6,59	0,05				1	1						1,94	1,94		
21:00	6,39	6,33	0,06				1	1						1,96	1,97		
22:00	5,77	5,72	0,05				1	1						1,46	1,44		
23:00	5,01	4,95	0,06				1	1						0,72	0,74		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης