

| ΗΣ ΧΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Παρασκευή 12/4/2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|------|---------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 9,50 | 11,28 | 14,48 | 14,48 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,20 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή | 00:00 | 14,44 | 12,32 | 2,13 | | | 1 | | | | | 1 | | 4,95 | 3,61 |
| | 01:00 | 12,94 | 10,33 | 2,61 | | | 1 | | | | | 1 | | 4,69 | 3,21 |
| | 02:00 | 12,49 | 9,50 | 2,99 | | | 1 | | | | | | | 5,51 | 4,17 |
| | 03:00 | 12,45 | 9,33 | 3,12 | | | 1 | | | | | | | 5,63 | 4,31 |
| | 04:00 | 12,59 | 9,08 | 3,51 | | | 1 | | | | | | | 5,71 | 4,49 |
| | 05:00 | 13,00 | 8,95 | 4,05 | | | 1 | | | | | | | 5,84 | 4,49 |
| | 06:00 | 14,43 | 10,73 | 3,71 | | | 1 | | | | | | | 6,27 | 5,04 |
| | 07:00 | 16,77 | 13,06 | 3,71 | | | 1 | | | | | | 1 | 7,00 | 5,94 |
| | 08:00 | 17,33 | 13,65 | 3,68 | | | 1 | | | | | | 1 | 7,10 | 6,11 |
| | 09:00 | 17,53 | 13,56 | 3,97 | | | 1 | | | | | | 1 | 6,15 | 6,25 |
| | 10:00 | 16,47 | 13,66 | 2,81 | | | 1 | | | | | | 1 | 5,77 | 5,87 |
| | 11:00 | 15,83 | 13,17 | 2,66 | | | 1 | | | | | | 1 | 5,56 | 5,64 |
| | 12:00 | 15,20 | 11,55 | 3,65 | | | 1 | | | | | | 1 | 5,32 | 5,40 |
| | 13:00 | 15,35 | 11,35 | 4,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 5,37 | 5,45 |
| | 14:00 | 14,88 | 11,07 | 3,81 | | | 1 | | | | | | | 5,21 | 5,28 |
| | 15:00 | 14,28 | 10,43 | 3,85 | | | 1 | | | | | | | 5,01 | 5,07 |
| | 16:00 | 14,49 | 10,55 | 3,94 | | | 1 | | | | | | | 5,06 | 5,14 |
| | 17:00 | 15,50 | 10,89 | 4,61 | | | 1 | | | | | | | 5,41 | 5,51 |
| | 18:00 | 17,10 | 12,54 | 4,56 | | | 1 | | | | | | 1 | 5,91 | 6,09 |
| | 19:00 | 18,70 | 13,18 | 5,52 | | | 1 | | | | | | 1 | 6,52 | 6,67 |
| | 20:00 | 21,14 | 14,14 | 6,99 | | | 1 | | | | | | 1 | 7,39 | 7,57 |
| | 21:00 | 19,93 | 13,36 | 6,57 | | | 1 | | | | | | 1 | 7,00 | 7,13 |
| | 22:00 | 17,62 | 11,60 | 6,02 | | | 1 | | | | | | 1 | 6,20 | 6,30 |
| | 23:00 | 15,67 | 10,45 | 5,22 | | | 1 | | | | | | | 5,50 | 5,58 |

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αίπος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Καρδάμυλα και Μακριά Σκάλα ήταν εκτός επικοινωνίας έως τη 01:30. Το ΑΠ Ροδόκλινα 2 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 00:00 έως τις 09:00. Το ΑΠ Μύλος 1 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 09:00 έως τις 15:00.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |