

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	ΔIESEL 1	ΔIESEL 2	ΔIESEL 3	ΔIESEL 4	ΔIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΔIESEL 1	ΔIESEL 2	ΔIESEL 3	ΔIESEL 4	ΔIESEL 5	ΔIESEL 6	ΔIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/4/24 0:00	57,66	46,17	11,49	0,00						1								1			1	1	17,25	17,25
13/4/24 1:00	54,16	41,87	12,29	0,00						1								1			1	1	16,23	16,20
13/4/24 2:00	52,37	39,63	12,74	0,00						1								1			1	1	15,70	15,69
13/4/24 3:00	51,28	38,97	12,31	0,00						1								1			1	1	15,09	15,03
13/4/24 4:00	51,41	39,24	12,17	0,00						1								1			1	1	15,24	15,26
13/4/24 5:00	52,98	40,51	12,46	0,00						1								1			1	1	15,81	15,82
13/4/24 6:00	56,44	44,63	11,78	0,02						1								1			1	1	16,84	16,86
13/4/24 7:00	63,13	48,76	11,80	2,57						1								1			1	1	18,78	18,84
13/4/24 8:00	72,21	53,92	10,26	8,03						1								1			1	1	21,55	21,60
13/4/24 9:00	78,20	54,34	11,52	12,34						1								1			1	1	23,34	23,35
13/4/24 10:00	80,88	56,00	8,97	15,91						1								1			1	1	24,17	24,18
13/4/24 11:00	82,07	52,40	11,33	18,34						1								1			1	1	24,51	24,53
13/4/24 12:00	83,56	54,51	9,74	19,32						1								1			1	1	25,01	25,00
13/4/24 13:00	83,28	52,38	11,46	19,44						1								1			1	1	24,87	24,87
13/4/24 14:00	80,78	50,86	11,15	18,77						1								1			1	1	24,17	24,14
13/4/24 15:00	77,80	49,47	11,14	17,20						1								1			1	1	23,17	23,17
13/4/24 16:00	75,96	49,69	11,77	14,50						1								1			1	1	22,59	22,56
13/4/24 17:00	76,03	52,92	12,44	10,67						1								1			1	1	22,66	22,68
13/4/24 18:00	75,30	57,79	12,97	4,54						1								1			1	1	22,20	22,18
13/4/24 19:00	77,01	59,38	17,17	0,47					1	1								1			1	1	23,01	23,03
13/4/24 20:00	79,80	61,61	18,19	0,00					1	1								1			1	1	23,88	23,90
13/4/24 21:00	74,95	58,01	16,94	0,00						1								1			1	1	22,49	22,44
13/4/24 22:00	68,91	53,48	15,43	0,00						1								1			1	1	20,55	20,54
13/4/24 23:00	63,00	48,84	14,16	0,00						1								1			1	1	18,86	18,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 - DG4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους παραγωγής ατμού.