



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 13/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,24	1,21	0,63	0,40			1							0,78	0,78
	01:00	2,06	1,04	0,63	0,40			1							0,72	0,72
	02:00	1,96	1,04	0,55	0,36			1							0,68	0,68
	03:00	1,93	1,13	0,46	0,34			1							0,67	0,67
	04:00	1,82	1,09	0,45	0,28			1							0,64	0,64
	05:00	1,84	1,11	0,43	0,29			1							0,64	0,64
	06:00	1,91	1,05	0,52	0,33			1							0,67	0,67
	07:00	1,99	1,05	0,53	0,41			1							0,69	0,69
	08:00	2,24	1,24	0,59	0,41			1							0,78	0,78
	09:00	2,39	1,36	0,62	0,40			1							0,83	0,84
	10:00	2,47	1,52	0,54	0,41			1	1						0,83	0,83
	11:00	2,44	1,41	0,64	0,40			1	1						0,83	0,82
	12:00	2,44	1,45	0,59	0,39			1	1						0,81	0,81
	13:00	2,50	1,27	0,55	0,69			1							0,85	0,84
	14:00	2,42	1,28	0,55	0,59			1							0,84	0,85
	15:00	2,30	1,20	0,55	0,55			1							0,81	0,81
	16:00	2,22	1,20	0,62	0,40			1							0,78	0,78
	17:00	2,24	1,15	0,68	0,41			1							0,78	0,78
	18:00	2,44	1,08	0,76	0,60			1							0,85	0,85
	19:00	2,69	1,04	0,83	0,81			1							0,93	0,94
	20:00	2,99	1,30	0,88	0,82			1							0,98	0,99
	21:00	2,92	1,32	0,77	0,83			1							0,98	0,98
	22:00	2,77	1,09	0,86	0,82			1							0,96	0,96
	23:00	2,49	0,93	0,81	0,76			1							0,87	0,87

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης