

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024	00:00	19,80	19,01	0,79			1		1		1					4,02	3,98
	01:00	18,18	17,41	0,77			1		1		1					2,42	2,39
	02:00	17,74	17,03	0,71			1		1		1					1,95	1,94
	03:00	17,09	16,37	0,72		1			1		1					4,07	4,22
	04:00	17,19	16,52	0,67		1			1		1					4,37	4,39
	05:00	17,96	17,43	0,53		1			1		1					5,13	5,16
	06:00	19,67	19,23	0,44		1		1	1							5,72	5,80
	07:00	22,31	21,96	0,35		1		1	1			1				6,29	6,28
	08:00	23,89	23,55	0,34				1	1			1				6,47	6,64
	09:00	24,13	23,97	0,16				1	1			1				8,22	8,20
	10:00	23,55	23,50	0,05				1	1			1				7,63	7,61
	11:00	23,46	23,46	0,00				1	1			1				7,46	7,46
	12:00	23,67	23,67	0,00				1	1			1				7,69	7,68
	13:00	23,74	23,74	0,00				1	1			1		1		7,47	7,61
	14:00	22,32	22,20	0,13				1	1			1				6,09	6,43
	15:00	20,07	19,88	0,19				1	1			1				4,20	4,14
	16:00	20,09	20,04	0,05				1	1			1				4,08	4,13
	17:00	21,68	21,59	0,09				1	1			1				5,62	5,68
	18:00	24,84	24,84	0,00			1	1	1			1				6,19	6,05
	19:00	27,76	27,76	0,00			1	1	1			1				6,26	6,36
20:00	31,67	31,67	0,00			1	1	1			1				10,24	10,31	
21:00	29,79	29,74	0,05			1	1	1			1				8,64	8,56	
22:00	25,97	25,21	0,75			1	1	1			1				5,18	5,11	
23:00	22,55	19,43	3,13			1			1		1				6,20	6,41	

Κατά την διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο νησί από τον τοπικό ΔΕΔΔΗΕ. Το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός λειτουργίας κατά το διάστημα 08:30-14:30, λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης