

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024	00:00	4,40	4,34	0,06				1							1,09	1,14
	01:00	3,98	3,92	0,06				1							0,74	0,73
	02:00	3,91	3,85	0,06				1							0,65	0,65
	03:00	3,83	3,77	0,06				1							0,58	0,58
	04:00	3,83	3,78	0,06				1							0,56	0,57
	05:00	4,13	4,07	0,06				1							0,86	0,87
	06:00	4,62	4,56	0,06				1							1,34	1,35
	07:00	4,99	4,93	0,05			1	1							1,11	1,07
	08:00	5,26	5,20	0,05			1	1							0,93	0,93
	09:00	5,29	5,23	0,06			1	1							0,95	0,94
	10:00	5,33	5,26	0,07			1	1							1,00	1,00
	11:00	5,25	5,18	0,08			1	1							0,92	0,91
	12:00	5,14	5,05	0,08			1	1							0,86	0,90
	13:00	4,97	4,83	0,14				1							1,54	1,54
	14:00	4,62	4,38	0,24				1							1,37	1,35
	15:00	4,19	3,94	0,25				1							0,95	0,94
	16:00	4,00	3,79	0,20				1							0,75	0,74
	17:00	4,57	4,38	0,18				1							1,14	1,10
	18:00	5,25	4,89	0,36			1	1							0,89	0,91
	19:00	6,07	5,68	0,39			1	1							1,71	1,72
20:00	7,04	6,59	0,45		1	1	1							1,87	1,87	
21:00	6,64	5,99	0,65		1	1	1							1,28	1,25	
22:00	5,76	5,01	0,75			1	1							1,32	1,40	
23:00	4,93	4,35	0,58				1							0,64	0,69	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης