

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 15/4/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	15/04/24 0:00	9,27	6,89	2,38	1			1			1,99
	15/04/24 1:00	8,64	7,29	1,35	1			1			1,37
	15/04/24 2:00	8,35	7,21	1,15	1			1			1,08
	15/04/24 3:00	8,20	7,39	0,82	1			1			0,93
	15/04/24 4:00	8,17	7,28	0,89	1			1			0,89
	15/04/24 5:00	8,47	7,22	1,26	1			1			1,20
	15/04/24 6:00	8,92	7,08	1,84	1			1			1,64
	15/04/24 7:00	9,86	7,54	2,32	1			1			2,59
	15/04/24 8:00	9,61	7,78	1,83	1			1			2,33
	15/04/24 9:00	9,69	7,75	1,93	1			1			2,41
	15/04/24 10:00	9,38	8,00	1,38	1			1			2,10
	15/04/24 11:00	9,07	7,42	1,65				1	1		2,77
	15/04/24 12:00	9,00	7,32	1,68				1	1		2,70
	15/04/24 13:00	8,98	7,81	1,17				1	1		2,68
	15/04/24 14:00	9,07	8,01	1,07	1			1			1,80
	15/04/24 15:00	8,82	7,82	1,00	1			1			1,55
	15/04/24 16:00	9,07	8,30	0,77	1			1			1,80
	15/04/24 17:00	9,76	9,26	0,50	1			1			2,49
	15/04/24 18:00	10,85	10,21	0,63	1			1			3,57
	15/04/24 19:00	12,14	11,50	0,64	1			1			4,25
15/04/24 20:00	14,07	13,83	0,24	1	1		1			2,67	
15/04/24 21:00	13,22	13,18	0,03	1	1		1			1,82	
15/04/24 22:00	11,59	11,59	0,00	1	1		1			0,19	
15/04/24 23:00	10,35	10,29	0,06	1			1			3,08	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.