

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 15/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,13	1,07	0,56	0,50			1							0,74	0,73
	01:00	1,95	0,95	0,63	0,37			1							0,67	0,79
	02:00	1,84	1,23	0,47	0,15			1			1				0,51	0,59
	03:00	1,81	1,25	0,55	0,01			1			1				0,55	0,64
	04:00	1,76	1,13	0,61	0,02			1							0,62	0,74
	05:00	1,78	1,14	0,62	0,02			1							0,62	0,75
	06:00	1,90	1,07	0,57	0,27			1							0,59	0,76
	07:00	2,05	1,14	0,38	0,53			1							0,45	0,72
	08:00	2,20	1,31	0,40	0,50			1							0,68	0,77
	09:00	2,23	1,11	0,43	0,70			1							0,78	0,77
	10:00	2,32	1,30	0,32	0,70			1							0,81	0,81
	11:00	2,33	1,32	0,32	0,69			1			1				0,69	0,69
	12:00	2,34	1,31	0,33	0,70			1							0,81	0,82
	13:00	2,36	1,36	0,30	0,70			1							0,83	0,82
	14:00	2,31	1,34	0,27	0,70			1							0,84	0,80
	15:00	2,25	1,37	0,18	0,70			1							0,84	0,76
	16:00	2,19	1,44	0,04	0,71			1							0,84	0,74
	17:00	2,29	1,35	0,14	0,80			1							0,78	0,77
	18:00	2,43	1,42	0,21	0,80			1							0,83	0,83
	19:00	2,61	1,76	0,05	0,80			1				1			0,72	0,72
	20:00	2,99	2,19	0,00	0,80			1				1			0,85	0,85
	21:00	2,97	2,17	0,00	0,80			1				1			0,85	0,85
	22:00	2,70	1,90	0,00	0,80			1				1			0,71	0,71
	23:00	2,44	1,61	0,03	0,80			1				1			0,58	0,58

Παρατηρήσεις

Το διάστημα μεταξύ 02:00-04:00 έγινε πλήση της μονάδας G3. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης