

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 18/4/2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	
Πέμπτη	00:00	2,21	1,11	0,60	0,50			1							
	01:00	2,07	1,52	0,55	0,00			1		1					
	02:00	1,91	1,68	0,23	0,00			1		1					
	03:00	1,82	1,50	0,32	0,00			1		1					
	04:00	1,82	1,27	0,55	0,00			1							
	05:00	1,89	1,32	0,57	0,00			1							
	06:00	2,01	1,40	0,60	0,00			1							
	07:00	2,20	1,54	0,66	0,00			1		1					
	08:00	2,32	1,62	0,70	0,00			1		1					
	09:00	2,41	1,19	0,72	0,50			1							
	10:00	2,49	1,14	0,75	0,60			1							
	11:00	2,54	1,24	0,69	0,60			1							
	12:00	2,55	1,22	0,63	0,70			1							
	13:00	2,53	1,22	0,61	0,70			1							
	14:00	2,45	1,10	0,65	0,70			1							
	15:00	2,39	1,07	0,62	0,70			1							
	16:00	2,34	1,34	0,20	0,80			1							
	17:00	2,39	1,74	0,05	0,60			1				1			
	18:00	2,59	1,94	0,05	0,60			1				1			
	19:00	2,95	1,91	0,14	0,90			1				1			
	20:00	3,28	2,07	0,31	0,90			1				1			
	21:00	3,20	2,03	0,47	0,70			1				1			
	22:00	2,93	1,73	0,50	0,70			1				1			
	23:00	2,57	1,37	0,40	0,80			1							

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών του Σταθμού στον περιβάλλοντα χώρο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.