

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 16/4/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	16/04/24 0:00	9,24	8,92	0,31	1			1			1,96
	16/04/24 1:00	8,72	7,94	0,78	1			1			1,44
	16/04/24 2:00	8,40	7,51	0,89	1			1			1,12
	16/04/24 3:00	8,39	7,48	0,91	1			1			1,11
	16/04/24 4:00	8,25	7,39	0,86	1			1			0,97
	16/04/24 5:00	8,49	7,71	0,77	1			1			1,21
	16/04/24 6:00	8,95	7,88	1,07		1		1			1,67
	16/04/24 7:00	9,83	8,55	1,28		1		1			2,55
	16/04/24 8:00	10,79	9,17	1,61		1		1			3,51
	16/04/24 9:00	10,79	8,84	1,95	1			1			3,51
	16/04/24 10:00	10,37	8,01	2,37	1			1			3,10
	16/04/24 11:00	10,12	7,75	2,38	1			1			2,85
	16/04/24 12:00	10,06	7,50	2,56	1			1			2,79
	16/04/24 13:00	9,80	7,26	2,55	1			1			2,53
	16/04/24 14:00	10,14	6,98	3,16				1	1		3,55
	16/04/24 15:00	9,96	7,06	2,90				1	1		3,49
	16/04/24 16:00	10,38	7,70	2,69				1	1		3,63
	16/04/24 17:00	10,75	9,41	1,35				1	1		3,76
	16/04/24 18:00	11,74	9,02	2,73	1			1			4,11
	16/04/24 19:00	12,79	9,51	3,28	1			1			4,48
16/04/24 20:00	14,04	10,12	3,92	1			1			4,92	
16/04/24 21:00	13,19	9,30	3,89	1			1			4,62	
16/04/24 22:00	11,74	8,15	3,59	1			1			4,11	
16/04/24 23:00	10,47	7,51	2,96	1			1			3,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.