

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
16/4/24 0:00	58,70	57,23	1,46	0,00					1									1		1	1	1	15,34	15,32
16/4/24 1:00	54,71	54,09	0,62	0,00					1									1		1	1		16,32	16,32
16/4/24 2:00	52,96	52,67	0,29	0,00					1									1		1	1		15,03	15,00
16/4/24 3:00	51,85	51,79	0,05	0,00					1									1		1	1		14,12	14,11
16/4/24 4:00	52,26	52,13	0,13	0,00					1									1		1	1		14,35	14,36
16/4/24 5:00	54,59	54,10	0,49	0,00					1									1		1	1		16,06	16,10
16/4/24 6:00	58,93	57,44	1,48	0,01					1									1		1	1	1	15,53	15,49
16/4/24 7:00	67,54	63,36	1,96	2,22					1									1		1	1	1	19,90	19,99
16/4/24 8:00	76,93	66,36	2,01	8,56					1									1		1	1	1	22,83	22,88
16/4/24 9:00	83,10	68,10	1,79	13,21					1									1		1	1	1	24,69	24,74
16/4/24 10:00	85,74	67,31	2,08	16,35					1									1		1	1	1	25,37	25,34
16/4/24 11:00	86,34	64,18	3,83	18,33					1									1		1	1	1	24,29	24,44
16/4/24 12:00	88,01	63,97	4,72	19,32					1									1		1	1	1	25,16	25,12
16/4/24 13:00	87,69	62,45	5,25	19,99					1									1		1	1	1	24,15	24,19
16/4/24 14:00	85,45	60,05	6,19	19,21					1									1		1	1	1	22,83	22,70
16/4/24 15:00	81,45	59,74	5,91	15,80					1									1		1	1	1	22,05	22,10
16/4/24 16:00	79,05	65,62	3,93	9,50					1									1		1	1	1	23,53	23,55
16/4/24 17:00	79,49	68,21	3,79	7,49					1									1		1	1	1	23,52	22,96
16/4/24 18:00	79,31	73,20	4,16	1,95					1			1						1		1	1	1	19,80	19,59
16/4/24 19:00	82,70	75,97	6,69	0,04					1			1						1		1	1	1	24,31	24,31
16/4/24 20:00	84,71	73,09	11,62	0,00					1			1						1		1	1	1	25,36	25,34
16/4/24 21:00	79,77	63,71	16,06	0,00					1									1		1	1	1	23,76	23,72
16/4/24 22:00	72,01	54,93	17,08	0,00					1									1		1	1	1	21,51	21,59
16/4/24 23:00	65,40	46,60	18,79	0,00					1									1		1	1		19,58	19,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 - DG5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους παραγωγής ατμού.