



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 14/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,27	1,12	0,73	0,43			1							0,80	0,80
	01:00	2,10	1,33	0,63	0,15			1							0,72	0,76
	02:00	1,97	1,30	0,63	0,04			1		1					0,67	0,67
	03:00	1,91	1,26	0,63	0,02			1							0,64	0,64
	04:00	1,86	1,30	0,52	0,04			1							0,65	0,66
	05:00	1,84	1,33	0,49	0,02			1							0,64	0,64
	06:00	1,87	1,30	0,56	0,02			1							0,65	0,65
	07:00	1,91	0,98	0,58	0,35			1							0,60	0,67
	08:00	2,11	0,99	0,67	0,44			1							0,68	0,74
	09:00	2,28	1,13	0,61	0,54			1							0,80	0,80
	10:00	2,32	0,97	0,70	0,65			1							0,71	0,81
	11:00	2,39	0,98	0,67	0,74			1							0,68	0,84
	12:00	2,49	1,02	0,71	0,75			1							0,71	0,87
	13:00	2,51	0,99	0,86	0,66			1							0,87	0,88
	14:00	2,37	1,21	0,70	0,46			1							0,71	0,83
	15:00	2,21	1,09	0,68	0,45			1							0,68	0,78
	16:00	2,13	1,02	0,68	0,43			1							0,68	0,75
	17:00	2,16	1,05	0,68	0,43			1							0,68	0,76
	18:00	2,34	1,13	0,68	0,53			1							0,68	0,82
	19:00	2,61	1,09	0,68	0,84			1							0,68	0,92
20:00	2,90	1,22	0,84	0,84			1							0,85	0,98	
21:00	2,87	1,22	0,81	0,84			1							0,98	0,98	
22:00	2,66	1,06	0,76	0,83			1							0,93	0,93	
23:00	2,40	1,07	0,79	0,54			1							0,85	0,84	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης