



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 16/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,19	1,26	0,17	0,76			1			1				0,53	0,53
	01:00	1,96	0,92	0,26	0,79			1							0,59	0,59
	02:00	1,87	0,92	0,17	0,78			1							0,53	0,53
	03:00	1,83	0,91	0,31	0,61			1							0,54	0,54
	04:00	1,79	0,90	0,29	0,60			1							0,52	0,52
	05:00	1,81	0,90	0,45	0,46			1							0,52	0,53
	06:00	1,93	0,90	0,54	0,49			1							0,56	0,56
	07:00	2,07	0,94	0,59	0,54			1							0,64	0,65
	08:00	2,28	1,04	0,56	0,68			1							0,75	0,75
	09:00	2,34	0,97	0,60	0,76			1							0,79	0,78
	10:00	2,35	0,89	0,79	0,67			1							0,79	0,79
	11:00	2,49	0,88	0,85	0,75			1							0,86	0,86
	12:00	2,37	0,87	0,78	0,72			1							0,81	0,81
	13:00	2,49	0,85	0,86	0,78			1							0,86	0,86
	14:00	2,44	0,86	0,85	0,73			1							0,85	0,86
	15:00	2,48	0,98	0,86	0,64			1							0,86	0,86
	16:00	2,39	1,03	0,83	0,52			1							0,84	0,83
	17:00	2,46	1,12	0,84	0,50			1							0,86	0,86
	18:00	2,59	1,39	0,43	0,77			1							0,90	0,90
	19:00	2,77	1,13	0,80	0,84			1							0,96	0,97
	20:00	3,11	1,05	0,94	1,12			1							0,98	0,98
	21:00	3,06	1,20	0,71	1,15			1							0,98	0,98
	22:00	2,81	0,88	0,91	1,02			1							0,95	0,94
	23:00	2,49	0,88	0,87	0,74			1							0,88	0,87

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης