Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,928	0,857	0,836	0,824	0,853	0,867	0,881	0,917	0,976	1,033	1,002	0,947	0,915	0,887	0,835	0,820	0,900	0,979	1,040	1,176	1,272	1,258	1,158	1,047	23,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46									1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,971	0,904	0,864	0,868	0,907	0,926	0,925	0,920	1,019	1,054	1,050	0,984	0,965	0,930	0,901	0,890	0,952	0,994	1,086	1,198	1,320	1,276	1,155	1,053	24,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,977	0,929	0,898	0,908	0,903	0,924	0,911	0,898	0,971	0,950	0,978	0,986	0,973	0,945	0,920	0,901	0,893	0,960	1,060	1,149	1,292	1,241	1,148	1,026	23,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,950	0,881	0,846	0,852	0,873	0,898	0,920	0,940	0,994	1,041	1,043	0,931	0,917	0,895	0,858	0,838	0,909	0,966	1,032	1,135	1,236	1,248	1,125	1,033	23,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1							1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,925	0,892	0,882	0,892	0,865	0,896	0,915	0,942	1,010	1,019	1,025	0,962	0,927	0,907	0,930	0,917	0,977	0,986	1,009	1,077	1,155	1,155	1,155	1,155	23,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46								1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	27,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	27,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη