

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024	00:00	19,67	13,78	5,89					1		1					6,00	7,87
	01:00	18,26	12,37	5,89					1		1					6,00	7,31
	02:00	17,62	11,74	5,88					1		1					6,00	7,01
	03:00	17,29	11,30	5,99					1		1					6,10	6,84
	04:00	17,24	11,15	6,09					1		1					6,20	6,78
	05:00	18,20	11,80	6,40					1		1					6,53	7,28
	06:00	19,90	12,34	7,56					1		1					7,64	7,95
	07:00	22,72	14,13	8,58			1					1				8,82	9,08
	08:00	24,69	15,09	9,60		1	1					1				9,83	9,85
	09:00	25,00	15,20	9,80		1	1					1				10,01	9,99
	10:00	25,22	15,39	9,84		1	1					1				10,02	10,06
	11:00	26,18	15,89	10,29		1	1					1				10,49	10,47
	12:00	27,41	16,73	10,68				1				1		1		10,93	10,95
	13:00	26,95	16,35	10,60				1				1		1		10,81	10,79
	14:00	25,90	15,72	10,18				1				1				10,38	10,38
	15:00	24,26	14,71	9,55				1				1				9,76	9,73
	16:00	22,59	13,77	8,82				1				1				9,02	9,03
	17:00	24,82	15,26	9,56				1				1				9,89	9,92
	18:00	26,10	15,91	10,19				1	1			1				10,42	10,43
	19:00	28,63	17,55	11,08				1	1			1				11,40	11,44
20:00	32,64	19,91	12,72				1	1			1				13,02	13,05	
21:00	31,10	18,97	12,12				1		1		1				12,50	12,47	
22:00	26,80	16,49	10,31				1		1		1				10,78	10,75	
23:00	22,89	13,95	8,94						1		1				9,21	9,19	

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 05:40-07:40 τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος βρίσκονταν σε απώλεια επικοινωνίας. Σ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης