



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 17/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,20	0,97	0,76	0,46			1							0,77	0,77
	01:00	1,99	0,85	0,70	0,44			1							0,70	0,70
	02:00	1,88	1,16	0,65	0,07			1							0,66	0,66
	03:00	1,81	1,12	0,63	0,06			1							0,63	0,63
	04:00	1,83	1,13	0,64	0,06			1							0,64	0,64
	05:00	1,85	1,14	0,65	0,06			1							0,65	0,65
	06:00	1,89	1,17	0,66	0,06			1							0,66	0,66
	07:00	2,14	0,91	0,74	0,49			1							0,75	0,75
	08:00	2,33	0,97	0,81	0,56			1							0,81	0,81
	09:00	2,48	1,06	0,86	0,56			1							0,87	0,87
	10:00	2,46	0,95	0,86	0,66			1							0,86	0,86
	11:00	2,67	1,10	0,91	0,66			1							0,93	0,93
	12:00	2,66	1,09	0,91	0,66			1							0,93	0,93
	13:00	2,78	1,19	0,92	0,66			1							0,97	0,97
	14:00	2,63	1,26	0,90	0,46			1							0,92	0,92
	15:00	2,46	1,69	0,69	0,08			1		1					0,81	0,81
	16:00	2,46	1,64	0,82	0,00			1		1					0,83	0,82
	17:00	2,43	1,35	0,82	0,26			1							0,82	0,82
18:00	2,51	1,14	0,86	0,50			1							0,87	0,87	
19:00	2,76	1,07	0,91	0,79			1							0,95	0,95	
20:00	3,24	1,46	0,89	0,89			1		1					0,98	0,98	
21:00	3,22	1,40	0,93	0,89			1		1					0,98	0,98	
22:00	2,83	1,06	0,92	0,84			1							0,97	0,97	
23:00	2,54	0,93	0,88	0,74			1							0,89	0,89	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης