

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Σάββατο 20/4/2024 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|---|-----------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 2,30 | 1,61 | 0,69 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | |
| | 01:00 | 2,09 | 1,47 | 0,63 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | |
| | 02:00 | 1,94 | 1,68 | 0,27 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | |
| | 03:00 | 1,85 | 1,29 | 0,55 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | |
| | 04:00 | 1,81 | 1,27 | 0,54 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | |
| | 05:00 | 1,86 | 1,30 | 0,56 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | |
| | 06:00 | 2,01 | 1,41 | 0,60 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | |
| | 07:00 | 2,20 | 1,57 | 0,62 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | |
| | 08:00 | 2,37 | 1,71 | 0,66 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | |
| | 09:00 | 2,57 | 1,82 | 0,24 | 0,50 | | | | | | | | | 1 | |
| | 10:00 | 2,80 | 1,81 | 0,09 | 0,90 | | | | | | | | | 1 | |
| | 11:00 | 2,90 | 1,76 | 0,13 | 1,00 | | | | | | | | | 1 | |
| | 12:00 | 2,88 | 1,70 | 0,18 | 1,00 | | | | | | | | | 1 | |
| | 13:00 | 2,92 | 1,56 | 0,56 | 0,80 | | | | | | | | | 1 | |
| | 14:00 | 2,93 | 1,66 | 0,47 | 0,80 | | | | | | | | | 1 | |
| | 15:00 | 2,85 | 1,76 | 0,28 | 0,80 | | | | | | | | | 1 | |
| | 16:00 | 2,66 | 1,46 | 0,80 | 0,40 | | | | | | | | | 1 | |
| | 17:00 | 2,61 | 1,43 | 0,78 | 0,40 | | | | | | | | | 1 | |
| | 18:00 | 2,85 | 1,49 | 0,85 | 0,50 | | | | | | | | | 1 | |
| | 19:00 | 3,10 | 1,47 | 0,93 | 0,70 | | | | | | | | | 1 | |
| | 20:00 | 3,35 | 1,73 | 0,92 | 0,70 | | | | | | | | | 1 | |
| | 21:00 | 3,23 | 1,67 | 0,86 | 0,70 | | | | | | | | | 1 | |
| | 22:00 | 3,01 | 1,52 | 0,79 | 0,70 | | | | | | | | | 1 | |
| | 23:00 | 2,70 | 1,51 | 0,59 | 0,60 | | | | | | | | | 1 | |

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών του Σταθμού στον περιβάλλοντα χώρο

| | |
|--|---|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης. |