

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024	00:00	4,37	3,18	1,19				1							1,13	1,12
	01:00	3,99	3,19	0,81				1							0,75	0,74
	02:00	3,85	3,20	0,65				1							0,59	0,59
	03:00	3,71	3,20	0,50				1							0,45	0,45
	04:00	3,79	3,40	0,38				1							0,52	0,53
	05:00	4,10	3,86	0,25				1							0,82	0,84
	06:00	4,53	3,92	0,61				1							1,27	1,27
	07:00	4,91	4,46	0,45					1						1,34	1,31
	08:00	5,15	4,60	0,55					1						1,79	1,80
	09:00	5,20	4,00	1,20					1						1,80	1,82
	10:00	5,20	3,84	1,36					1						1,80	1,79
	11:00	5,02	3,85	1,18					1						1,74	1,74
	12:00	4,96	4,06	0,91				1							1,59	1,52
	13:00	4,80	4,03	0,77				1							1,57	1,55
	14:00	4,38	3,61	0,77				1							1,14	1,11
	15:00	4,01	3,49	0,52				1							0,79	0,78
	16:00	3,96	3,69	0,27				1							0,68	0,69
	17:00	4,64	4,45	0,19				1							1,37	1,38
	18:00	5,27	5,08	0,19				1							1,43	1,41
	19:00	5,86	5,64	0,22				1	1						1,50	1,51
20:00	6,99	6,89	0,11	1			1	1						2,06	2,07	
21:00	6,83	6,77	0,06	1			1	1						1,45	1,43	
22:00	5,77	5,69	0,08				1	1						0,82	0,85	
23:00	5,08	4,94	0,14				1	1						0,82	0,86	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης