

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/4/24 0:00	61,34	58,42	2,92	0,00					1	1										1	1	1	9,68	9,89
18/4/24 1:00	57,39	50,51	6,88	0,00					1											1	1	1	17,19	17,17
18/4/24 2:00	55,49	47,22	8,27	0,00					1											1	1	1	16,62	16,59
18/4/24 3:00	53,89	46,97	6,92	0,00					1											1	1	1	16,04	16,04
18/4/24 4:00	54,51	46,30	8,21	0,00					1											1	1	1	16,22	16,24
18/4/24 5:00	56,98	46,87	10,11	0,00					1											1	1	1	17,01	17,02
18/4/24 6:00	60,44	48,05	12,33	0,06					1											1	1	1	18,08	18,10
18/4/24 7:00	70,26	55,83	11,65	2,79					1											1	1	1	20,96	21,02
18/4/24 8:00	80,29	62,26	9,87	8,16					1									1	1	1	1	1	23,96	24,02
18/4/24 9:00	85,54	63,94	8,96	12,63					1									1	1	1	1	1	25,58	25,56
18/4/24 10:00	88,14	62,58	9,87	15,68					1									1	1	1	1	1	26,41	26,37
18/4/24 11:00	89,91	61,45	10,01	18,45					1									1	1	1	1	1	26,85	26,89
18/4/24 12:00	89,62	58,93	10,24	20,45					1									1	1	1	1	1	25,84	25,73
18/4/24 13:00	91,90	61,24	9,67	20,99					1									1	1	1	1	1	27,35	27,29
18/4/24 14:00	89,38	57,43	11,82	20,14					1									1	1	1	1	1	25,85	25,73
18/4/24 15:00	85,49	53,11	13,19	19,19					1									1	1	1	1	1	23,98	24,04
18/4/24 16:00	82,10	50,86	14,72	16,52					1									1	1	1	1	1	24,57	24,56
18/4/24 17:00	83,26	54,28	16,48	12,49					1									1	1	1	1	1	24,86	24,89
18/4/24 18:00	83,10	65,89	11,42	5,79					1	1								1	1	1	1	1	24,53	24,35
18/4/24 19:00	83,52	72,11	10,74	0,67					1	1								1	1	1	1	1	25,01	25,04
18/4/24 20:00	87,79	75,80	11,98	0,00					1	1							1			1	1	1	26,27	26,27
18/4/24 21:00	83,55	72,43	11,12	0,00					1								1			1	1	1	25,02	24,93
18/4/24 22:00	75,28	62,53	12,75	0,00					1								1			1	1	1	22,60	22,52
18/4/24 23:00	67,34	57,83	9,50	0,00					1								1			1	1	1	20,08	20,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 & DG4ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους παραγωγής ατμού.