

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 18/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,21	0,97	0,73	0,51			1							0,78	0,78
	01:00	2,00	1,51	0,46	0,03			1			1				0,56	0,62
	02:00	1,90	1,63	0,26	0,01			1			1				0,42	0,48
	03:00	1,85	1,67	0,15	0,02			1			1				0,49	0,50
	04:00	1,86	1,79	0,05	0,01			1		1					0,56	0,56
	05:00	1,84	1,80	0,03	0,01			1		1					0,54	0,55
	06:00	1,92	1,89	0,03	0,00			1		1					0,63	0,63
	07:00	2,24	2,14	0,09	0,00			1				1			0,77	0,77
	08:00	2,40	2,35	0,04	0,00							1		1	0,70	0,68
	09:00	2,45	2,00	0,00	0,44									1	0,74	0,76
	10:00	2,46	1,77	0,09	0,61									1	0,76	0,76
	11:00	2,46	1,75	0,11	0,60									1	0,76	0,76
	12:00	2,43	1,48	0,25	0,70									1	0,70	0,70
	13:00	2,45	1,41	0,33	0,70									1	0,70	0,70
	14:00	2,40	1,29	0,44	0,67									1	0,67	0,67
	15:00	2,34	1,38	0,27	0,69									1	0,64	0,62
	16:00	2,24	1,36	0,08	0,80									1	0,56	0,55
	17:00	2,29	1,61	0,05	0,62									1	0,65	0,65
	18:00	2,48	1,75	0,13	0,61									1	0,77	0,77
	19:00	2,61	1,58	0,13	0,90									1	0,72	0,72
	20:00	3,11	2,17	0,03	0,91							1		1	0,81	0,81
	21:00	3,00	2,19	0,11	0,71							1		1	0,82	0,82
	22:00	2,77	1,83	0,23	0,71									1	0,89	0,89
	23:00	2,46	1,62	0,23	0,62									1	0,68	0,68

Παρατηρήσεις

Εγινε πλύση της μονάδας G3 τις ώρες 01:00-3:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης