

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Α ρ χ η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 | |
| | | | | | Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 | 00:00 | 1,55 | 1,12 | 0,43 | | 1 | 1 | | | | |
| 01:00 | 1,45 | 1,12 | 0,33 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 02:00 | 1,38 | 1,12 | 0,26 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 03:00 | 1,34 | 1,12 | 0,22 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 04:00 | 1,33 | 1,12 | 0,21 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 05:00 | 1,36 | 1,12 | 0,24 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 06:00 | 1,41 | 1,12 | 0,29 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 07:00 | 1,50 | 1,12 | 0,38 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 08:00 | 1,61 | 1,12 | 0,48 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 09:00 | 1,69 | 1,12 | 0,57 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 10:00 | 1,81 | 1,17 | 0,63 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 11:00 | 1,78 | 1,16 | 0,62 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 12:00 | 1,79 | 1,16 | 0,63 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 13:00 | 1,74 | 1,13 | 0,61 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 14:00 | 1,75 | 1,14 | 0,61 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 15:00 | 1,75 | 1,14 | 0,61 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 16:00 | 1,75 | 1,14 | 0,61 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 17:00 | 1,76 | 1,14 | 0,61 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 18:00 | 1,84 | 1,20 | 0,65 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 19:00 | 1,96 | 1,27 | 0,68 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 20:00 | 2,09 | 1,36 | 0,73 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 21:00 | 2,07 | 1,34 | 0,72 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 22:00 | 1,90 | 1,24 | 0,67 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 23:00 | 1,74 | 1,13 | 0,61 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης