

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 23/4/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	
Τρίτη	00:00	2,30	1,01	0,69	0,60			1							
	01:00	2,11	1,09	0,63	0,39			1							
	02:00	1,99	1,05	0,60	0,34			1							
	03:00	1,92	1,02	0,58	0,33			1							
	04:00	1,89	0,99	0,57	0,33			1							
	05:00	1,93	1,00	0,58	0,36			1							
	06:00	2,07	1,05	0,62	0,40			1							
	07:00	2,27	1,19	0,68	0,40			1							
	08:00	2,45	1,80	0,66	0,00			1			1				
	09:00	2,60	1,92	0,68	0,00			1			1				
	10:00	2,71	2,06	0,65	0,00			1			1				
	11:00	2,78	2,09	0,69	0,00			1			1				
	12:00	2,81	1,96	0,84	0,00			1			1				
	13:00	2,81	1,97	0,84	0,00			1			1				
	14:00	2,77	2,02	0,75	0,00			1			1				
	15:00	2,65	2,03	0,61	0,00			1			1				
	16:00	2,58	1,16	0,62	0,80			1							
	17:00	2,61	1,02	0,78	0,80			1							
	18:00	2,73	1,11	0,82	0,80			1							
	19:00	2,96	1,09	0,67	1,20			1							
	20:00	3,22	1,17	0,74	1,30			1							
	21:00	3,17	1,08	0,80	1,30			1							
	22:00	2,95	1,09	0,76	1,10			1							
	23:00	2,63	1,14	0,79	0,70			1							

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών του Σταθμού στον περιβάλλοντα χώρο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.