

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 19/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,18	1,53	0,15	0,50								1		0,55	0,55
	01:00	1,99	1,85	0,13	0,01								1		0,67	0,68
	02:00	1,92	1,78	0,13	0,01								1		0,67	0,67
	03:00	1,80	1,67	0,14	0,00								1		0,57	0,57
	04:00	1,82	1,66	0,16	0,00								1		0,57	0,57
	05:00	1,85	1,74	0,11	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	1,98	1,89	0,09	0,00								1		0,68	0,68
	07:00	2,18	2,07	0,11	0,00								1		0,75	0,76
	08:00	2,40	2,00	0,04	0,36								1		0,81	0,81
	09:00	2,45	2,04	0,02	0,40								1		0,85	0,85
	10:00	2,48	1,72	0,06	0,69								1		0,72	0,72
	11:00	2,50	1,73	0,07	0,70								1		0,72	0,72
	12:00	2,46	1,69	0,07	0,70								1		0,71	0,71
	13:00	2,52	1,70	0,12	0,70								1		0,74	0,74
	14:00	2,36	1,39	0,26	0,70								1		0,65	0,65
	15:00	2,35	1,31	0,35	0,69								1		0,64	0,65
	16:00	2,31	1,22	0,50	0,58								1		0,62	0,62
	17:00	2,43	1,33	0,42	0,69								1		0,70	0,70
	18:00	2,55	1,44	0,40	0,72								1		0,76	0,77
19:00	2,77	1,32	0,74	0,71								1		0,88	0,88	
20:00	3,10	1,28	0,81	1,01								1		0,93	0,92	
21:00	2,96	1,27	0,66	1,03								1		0,86	0,86	
22:00	2,82	1,52	0,66	0,65								1		0,73	0,81	
23:00	2,55	1,61	0,54	0,41						1		1		0,54	0,57	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα μεταξύ 22:00-24:00 παρατηρήθηκε απώλεια παραγωγής στο ΑΠ Κεφαλές και επικρατούσε κακοκαιρία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης