

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 20/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,29	1,75	0,49	0,06					1			1		0,60	0,70
	01:00	2,07	1,53	0,49	0,05					1			1		0,49	0,42
	02:00	1,89	1,36	0,49	0,04					1			1		0,49	0,33
	03:00	1,80	1,27	0,49	0,05								1		0,49	0,57
	04:00	1,78	1,30	0,42	0,05								1		0,49	0,54
	05:00	1,77	1,29	0,43	0,05								1		0,52	0,53
	06:00	1,84	1,40	0,42	0,02								1		0,59	0,60
	07:00	1,99	1,76	0,23	0,00								1		0,69	0,69
	08:00	2,32	2,16	0,15	0,01						1		1		0,70	0,70
	09:00	2,66	2,45	0,05	0,16						1		1		0,69	0,68
	10:00	2,92	2,19	0,12	0,61						1		1		0,67	0,67
	11:00	3,03	1,95	0,09	1,00								1		0,89	0,89
	12:00	3,00	1,92	0,08	1,00								1		0,87	0,87
	13:00	3,14	2,05	0,28	0,81								1		0,98	0,98
	14:00	2,82	1,59	0,43	0,81								1		0,89	0,88
	15:00	2,83	1,21	0,82	0,80								1		0,87	0,88
	16:00	2,79	1,38	0,95	0,46								1		0,97	0,97
	17:00	2,78	1,37	0,96	0,45								1		0,97	0,97
	18:00	2,91	1,42	0,94	0,55								1		0,98	0,98
19:00	3,07	1,44	0,87	0,75								1		0,98	0,98	
20:00	3,31	1,66	0,67	0,98								1		0,99	0,99	
21:00	3,31	1,76	0,36	1,19								1		0,99	0,99	
22:00	3,10	1,52	0,22	1,35								1		0,99	0,99	
23:00	2,85	1,40	0,05	1,40								1		0,94	0,94	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και τις ώρες 00:00-01:00 παρατηρήθηκε απώλεια παραγωγής στο ΑΠ Περδίκι λόγω υψηλής ταχύτητας ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης