

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 21/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,51	1,28	0,01	1,22									1	0,67	0,66
	01:00	2,25	1,27	0,02	0,96									1	0,42	0,41
	02:00	2,09	1,30	0,00	0,79									1	0,27	0,28
	03:00	1,97	1,26	0,05	0,66									1	0,44	0,44
	04:00	1,91	1,31	0,09	0,50									1	0,37	0,37
	05:00	1,89	1,30	0,09	0,50									1	0,35	0,35
	06:00	1,92	1,18	0,32	0,43									1	0,37	0,38
	07:00	2,06	1,16	0,47	0,43									1	0,51	0,51
	08:00	2,33	1,37	0,54	0,42									1	0,63	0,61
	09:00	2,69	1,43	0,72	0,55										0,93	0,93
	10:00	2,67	1,42	0,70	0,55				1		1				0,92	0,90
	11:00	2,67	1,21	0,91	0,56				1						0,94	0,93
	12:00	2,62	1,18	0,89	0,56				1						0,92	0,92
	13:00	2,60	1,29	0,84	0,47				1						0,92	0,91
	14:00	2,47	1,16	0,85	0,47				1						0,87	0,87
	15:00	2,35	1,07	0,81	0,47				1						0,82	0,82
	16:00	2,24	0,96	0,63	0,65				1						0,78	0,78
	17:00	2,42	0,99	0,83	0,60				1						0,84	0,84
	18:00	2,62	1,04	0,90	0,68				1						0,91	0,92
	19:00	2,93	1,08	0,92	0,93				1						0,98	0,98
20:00	3,26	1,29	0,92	1,05				1		1				0,97	0,97	
21:00	3,19	1,22	0,93	1,05				1		1				0,97	0,97	
22:00	2,97	1,43	0,59	0,95				1		1				0,85	0,93	
23:00	2,61	1,33	0,53	0,74				1		1				0,60	0,79	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 22:00-24:00 παρατηρήθηκε σφάλμα επικοινωνίας στο ΑΠ Περδίκι και μεγάλη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης