

HΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024	00:00	20,21	13,13	7,09					1		1					8,13	8,10
	01:00	18,42	12,26	6,16					1		1					7,40	7,40
	02:00	17,64	12,67	4,97					1		1					7,05	7,05
	03:00	17,44	13,72	3,72					1		1					6,94	6,92
	04:00	17,41	15,54	1,87					1		1					6,93	6,87
	05:00	18,18	17,85	0,33		1			1		1					6,30	6,31
	06:00	19,77	19,77	0,00			1		1		1					5,47	5,32
	07:00	22,37	22,36	0,01			1		1		1					5,46	5,41
	08:00	23,59	23,50	0,09				1	1		1					7,43	7,54
	09:00	23,94	23,60	0,34				1	1		1					7,94	7,97
	10:00	24,45	24,32	0,13				1	1		1					8,48	8,50
	11:00	25,07	24,52	0,55				1	1		1					9,09	9,07
	12:00	23,96	23,03	0,94				1	1		1					8,09	8,10
	13:00	22,50	21,68	0,82				1	1		1					6,61	6,61
	14:00	21,23	20,94	0,29				1	1		1					5,33	5,28
	15:00	20,29	19,69	0,60					1	1	1					4,77	4,71
	16:00	20,18	19,80	0,38			1		1		1					4,30	4,35
	17:00	22,80	22,79	0,01			1		1		1					5,16	5,01
	18:00	25,40	25,40	0,00			1	1	1		1					5,36	5,38
	19:00	27,82	27,68	0,14			1	1	1		1					6,40	6,46
20:00	30,20	29,48	0,72			1	1	1		1					8,85	8,88	
21:00	28,94	26,75	2,19			1	1	1		1					8,30	8,23	
22:00	25,72	21,08	4,64			1		1		1					6,67	8,45	
23:00	22,57	19,79	2,78			1		1		1					5,00	6,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης