

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024	00:00	4,50	4,22	0,28				1							1,25	1,25	
	01:00	4,12	3,80	0,32				1							0,88	0,87	
	02:00	3,80	3,30	0,50				1							0,56	0,55	
	03:00	3,66	3,20	0,45				1							0,40	0,40	
	04:00	3,75	3,20	0,55				1							0,49	0,49	
	05:00	3,94	3,20	0,74				1							0,68	0,67	
	06:00	4,42	3,20	1,21				1							1,14	1,15	
	07:00	4,95	3,24	1,71				1							1,64	1,65	
	08:00	5,23	3,40	1,83				1							1,81	1,82	
	09:00	5,16	3,44	1,72				1							1,78	1,79	
	10:00	5,09	3,63	1,46				1							1,78	1,77	
	11:00	4,91	3,81	1,09				1							1,60	1,59	
	12:00	4,94	4,40	0,54				1							1,67	1,68	
	13:00	5,04	4,63	0,41				1							1,72	1,73	
	14:00	4,62	3,78	0,84				1							1,36	1,36	
	15:00	4,22	3,42	0,80				1							0,96	0,96	
	16:00	4,37	3,45	0,92				1							1,10	1,10	
	17:00	4,95	4,25	0,70				1							1,64	1,64	
	18:00	5,74	4,63	1,11				1	1						1,56	1,55	
	19:00	5,95	4,39	1,56				1	1						1,60	1,61	
20:00	6,67	4,44	2,23				1	1						2,25	2,28		
21:00	6,45	4,34	2,10				1	1						2,11	2,10		
22:00	5,82	4,32	1,50				1	1						1,51	1,50		
23:00	5,07	4,33	0,74				1	1						0,76	0,74		

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας έως τις 14:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης