

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 20/4/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	20/04/24 0:00	9,87	6,72	3,15				1	1		3,45
	20/04/24 1:00	9,16	6,58	2,58				1	1		2,86
	20/04/24 2:00	8,90	6,56	2,34				1	1		2,60
	20/04/24 3:00	8,65	6,64	2,01				1	1		2,35
	20/04/24 4:00	8,49	7,86	0,62				1	1		2,19
	20/04/24 5:00	8,46	8,01	0,45				1	1		2,16
	20/04/24 6:00	8,84	8,52	0,32				1	1		2,54
	20/04/24 7:00	9,36	9,17	0,19				1	1		3,06
	20/04/24 8:00	10,55	9,96	0,59	1			1			3,27
	20/04/24 9:00	12,10	11,82	0,28	1			1			4,23
	20/04/24 10:00	12,78	12,72	0,07	1	1		1			1,38
	20/04/24 11:00	13,38	13,38	0,00	1	1		1			1,98
	20/04/24 12:00	12,46	12,46	0,00	1	1		1			1,06
	20/04/24 13:00	12,17	12,07	0,10	1	1					3,92
	20/04/24 14:00	11,25	11,11	0,14	1	1					3,00
	20/04/24 15:00	9,62	9,51	0,11	1	1					1,37
	20/04/24 16:00	10,08	9,77	0,31	1	1					1,83
	20/04/24 17:00	10,94	10,02	0,92	1	1					2,69
	20/04/24 18:00	12,09	9,98	2,11	1	1					3,84
	20/04/24 19:00	13,26	11,47	1,78	1	1					4,64
20/04/24 20:00	14,61	12,88	1,73	1	1			1		3,21	
20/04/24 21:00	13,87	12,96	0,92	1	1			1		2,47	
20/04/24 22:00	12,41	12,24	0,17	1	1			1		1,01	
20/04/24 23:00	11,18	11,05	0,13		1			1		3,90	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.