

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ					ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατά την βελτιστοποίηση (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1			DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/4/24 0:00	61,76	54,19	7,57	0,00					1		0					0	1			1	1	1	17,51	17,37
19/4/24 1:00	58,73	51,10	7,62	0,00					1		0					0				1	1	1	17,52	17,49
19/4/24 2:00	55,82	48,17	7,65	0,00					1		0					0				1	1	1	16,67	16,66
19/4/24 3:00	54,88	47,31	7,57	0,00					1		0					0				1	1	1	16,39	16,36
19/4/24 4:00	55,08	49,42	5,66	0,00					1		0					0				1	1	1	16,34	16,38
19/4/24 5:00	57,69	52,68	5,02	0,00					1		0					0				1	1	1	17,15	17,14
19/4/24 6:00	62,95	58,27	4,65	0,03					1		0					0	1			1	1	1	18,38	18,30
19/4/24 7:00	71,89	67,19	2,77	1,93					1		0					0	1			1	1	1	21,32	21,38
19/4/24 8:00	79,83	70,60	2,22	7,01					1		0					0	1			1	1	1	23,28	23,35
19/4/24 9:00	87,97	75,40	1,39	11,18					1		0					0				1	1	1	23,19	22,81
19/4/24 10:00	90,23	75,29	0,63	14,31					1	1	0					0				1	1	1	18,21	18,16
19/4/24 11:00	89,32	75,67	0,45	13,19					1	1	0					0				1	1	1	18,53	18,30
19/4/24 12:00	92,87	77,28	0,21	15,38					1	1	0					0				1	1	1	20,00	19,90
19/4/24 13:00	93,12	78,89	0,38	13,84					1	1	0					0				1	1	1	21,35	21,47
19/4/24 14:00	91,09	79,39	0,50	11,19					1	1	0					0				1	1	1	22,12	22,04
19/4/24 15:00	86,56	74,60	3,08	8,88					1	1	0					0				1	1	1	20,08	20,03
19/4/24 16:00	84,12	72,04	5,82	6,25					1	1	0					0				1	1	1	19,89	18,55
19/4/24 17:00	83,84	71,60	7,50	4,74					1	1	0					1				1	1	1	14,41	14,31
19/4/24 18:00	84,29	71,54	9,32	3,43					1	1	0									1	1	1	17,17	16,30
19/4/24 19:00	85,84	76,78	8,60	0,46					1	1	0									1	1	1	17,56	17,58
19/4/24 20:00	89,42	76,26	13,16	0,00					1	1	0									1	1	1	21,97	21,95
19/4/24 21:00	86,15	72,50	13,65	0,00					1	1	0									1		1	19,73	19,66
19/4/24 22:00	78,41	57,66	20,75	0,00					1	1	0									1		1	23,35	23,22
19/4/24 23:00	71,10	50,28	20,81	0,00						1												1	21,29	21,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. D3 και D4 ΑΗΣ για ανάγκες ατμού με αίτημα ΑΗΣ
2. D1 ΘΗΣ δοκιμαστική λειτουργία.
3. D5 ΘΗΣ πλύσιμο(21:00-22:00)