

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατά την βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
21/4/24 0:00	64,38	52,65	11,73	0,00		1														1	1	1	19,33	19,30
21/4/24 1:00	60,71	51,42	9,29	0,00		1														1	1	1	18,12	18,10
21/4/24 2:00	58,09	51,34	6,75	0,00		1														1	1	1	17,27	17,26
21/4/24 3:00	57,32	51,50	5,82	0,00		1														1	1	1	16,96	16,95
21/4/24 4:00	56,55	50,96	5,59	0,00		1														1	1	1	16,81	16,81
21/4/24 5:00	58,66	53,53	5,12	0,00		1														1	1	1	17,50	17,52
21/4/24 6:00	61,45	56,72	4,55	0,18		1											1			1	1	1	18,24	18,23
21/4/24 7:00	67,83	60,69	2,90	4,24		1											1			1	1	1	20,14	20,20
21/4/24 8:00	75,56	63,42	1,66	10,48		1											1			1	1	1	22,40	22,43
21/4/24 9:00	82,07	66,86	0,82	14,38		1											1			1	1	1	24,37	24,36
21/4/24 10:00	84,68	67,96	0,26	16,46		1			1		0						1			1	1	1	14,97	12,98
21/4/24 11:00	85,48	67,25	0,75	17,48		1			1		0						1			1	1	1	12,49	12,39
21/4/24 12:00	86,74	68,05	1,66	17,03		1			1		0						1			1	1	1	13,77	13,88
21/4/24 13:00	86,91	68,80	3,57	14,54		1			1		0						1			1	1	1	17,13	16,90
21/4/24 14:00	84,52	67,51	4,52	12,49		1			1		0						1			1	1	1	16,90	16,76
21/4/24 15:00	82,01	66,54	2,53	12,94		1			1		0						1			1	1	1	13,68	13,42
21/4/24 16:00	78,93	66,78	2,23	9,92		1			1		0						1			1	1	1	13,86	13,62
21/4/24 17:00	80,36	73,15	2,25	4,97		1			1		1						1			1	1	1	11,53	9,33
21/4/24 18:00	82,85	79,32	1,59	1,93		1			1		1						1			1	1	1	11,41	11,38
21/4/24 19:00	86,19	83,18	2,77	0,23		1			1		1						1			1	1	1	16,27	16,22
21/4/24 20:00	89,63	85,29	4,34	0,00		1			1		1						1			1	1	1	20,12	20,15
21/4/24 21:00	85,59	72,90	12,69	0,00		1			1								1			1	1	1	23,70	23,77
21/4/24 22:00	78,13	66,48	11,65	0,00		1			1								1			1	1		22,65	22,59
21/4/24 23:00	70,65	64,58	6,06	0,00		1			1								1			1	1	1	15,39	15,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία D5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού.