

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 24/4/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	
Τετάρτη	00:00	2,32	1,23	0,70	0,40			1							
	01:00	2,16	1,11	0,65	0,40			1							
	02:00	2,02	1,02	0,61	0,40			1							
	03:00	1,91	1,34	0,57	0,00			1							
	04:00	1,86	1,31	0,56	0,00			1							
	05:00	1,89	1,33	0,57	0,00			1							
	06:00	2,02	1,01	0,61	0,40			1							
	07:00	2,25	1,07	0,67	0,50			1							
	08:00	2,45	1,11	0,54	0,80			1							
	09:00	2,62	1,25	0,27	1,10			1							
	10:00	2,73	1,23	0,01	1,50			1							
	11:00	2,85	1,35	0,00	1,50			1							
	12:00	2,87	1,37	0,00	1,50			1							
	13:00	2,84	1,84	0,00	1,00			1			1				
	14:00	2,76	1,86	0,00	0,90			1			1				
	15:00	2,65	1,82	0,03	0,80			1			1				
	16:00	2,57	1,69	0,07	0,80			1			1				
	17:00	2,54	1,68	0,06	0,80			1			1				
	18:00	2,67	1,82	0,05	0,80			1			1				
	19:00	2,97	1,88	0,08	1,00			1			1				
20:00	3,26	1,71	0,15	1,40			1			1					
21:00	3,17	1,60	0,18	1,40			1			1					
22:00	2,85	1,32	0,13	1,40			1								
23:00	2,61	1,31	0,11	1,20			1								

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών του Σταθμού στον περιβάλλοντα χώρο

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.