

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024	00:00	20,38	12,36	8,02					1		1					8,19	8,17
	01:00	18,53	11,66	6,87					1		1					7,06	7,42
	02:00	17,84	11,73	6,12					1		1					6,50	7,14
	03:00	17,50	11,73	5,77					1		1					6,50	6,97
	04:00	17,52	13,56	3,95					1		1					6,72	7,00
	05:00	18,29	17,62	0,68		1			1		1					6,73	6,72
	06:00	20,10	19,95	0,15		1			1		1					5,04	4,90
	07:00	23,23	23,02	0,21				1	1	1	1					7,12	7,21
	08:00	25,56	25,37	0,20				1	1	1	1					5,81	5,64
	09:00	26,07	26,07	0,00				1	1	1	1					5,90	5,88
	10:00	26,64	26,33	0,31				1	1	1	1					6,40	6,45
	11:00	28,68	28,55	0,14				1	1	1	1					7,61	7,60
	12:00	29,25	28,80	0,45				1	1	1	1					8,00	7,98
	13:00	27,02	25,99	1,03				1	1	1	1					6,00	5,94
	14:00	25,47	24,27	1,20				1	1	1	1					8,92	9,14
	15:00	22,79	21,33	1,46				1		1	1					7,14	7,01
	16:00	22,15	21,35	0,80				1		1	1					6,31	6,32
	17:00	24,19	23,68	0,51				1		1	1					6,40	6,12
	18:00	26,12	25,95	0,16				1	1	1	1					6,01	6,06
	19:00	29,57	29,31	0,26				1	1	1	1					8,11	8,20
20:00	33,60	32,95	0,65			1	1	1	1	1					10,66	10,68	
21:00	32,58	31,31	1,27			1	1	1	1	1					10,72	10,67	
22:00	27,46	26,78	0,68				1	1	1	1					6,36	6,26	
23:00	23,24	21,66	1,58				1		1	1					6,01	6,18	

Το διάστημα 01:30-04:30 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης