

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/4/24 0:00	64,82	60,80	4,02	0,00		1										0	0	1			1	1	1	15,77	15,92
22/4/24 1:00	60,40	53,85	6,54	0,00		1										0	0	1			1	1	1	17,99	17,97
22/4/24 2:00	58,16	51,73	6,44	0,00		1										0	0	1			1	1	1	16,67	16,62
22/4/24 3:00	57,23	53,96	3,27	0,00		1										0	0	1			1	1	1	15,64	15,62
22/4/24 4:00	57,66	55,23	2,43	0,00		1										0	0	1			1	1	1	16,04	16,06
22/4/24 5:00	60,54	56,22	4,32	0,00		1										0	0	1			1	1	1	18,05	18,09
22/4/24 6:00	66,78	62,71	4,04	0,03		1										0	0	1			1	1	1	18,31	17,18
22/4/24 7:00	77,38	72,40	3,57	1,41		1			1							0	0	1			1	1	1	20,67	20,69
22/4/24 8:00	87,30	76,60	4,75	5,94		1			1							0	0	1			1	1	1	25,78	25,86
22/4/24 9:00	93,12	77,09	5,70	10,32		1			1	0						0	0	1			1	1	1	27,38	27,13
22/4/24 10:00	94,88	75,83	6,71	12,34		1			1	0						0	1	1			1	1	1	22,19	21,91
22/4/24 11:00	95,84	71,69	9,62	14,53		1			1	0						0	1	1			1		1	26,67	26,66
22/4/24 12:00	96,45	63,84	14,87	17,73		1			1	0						0	1	1			1		1	26,01	25,73
22/4/24 13:00	97,44	61,91	15,71	19,82		1			1							0	1	1			1		1	23,50	23,48
22/4/24 14:00	95,07	61,24	16,81	17,03		1			1							0	1	1			1		1	18,96	19,00
22/4/24 15:00	89,96	58,25	15,66	16,06		1			1							0	1	1			1		1	16,91	16,86
22/4/24 16:00	87,02	61,50	13,30	12,21		1			1							0	1				1		1	15,72	15,94
22/4/24 17:00	88,33	64,06	16,85	7,43		1			1							0	1				1		1	24,98	25,07
22/4/24 18:00	89,93	64,62	21,21	4,10		1			1							0	1				1		1	26,96	26,94
22/4/24 19:00	92,59	71,76	20,32	0,50		1			1							0	1	1			1	1	1	27,70	27,73
22/4/24 20:00	96,36	76,56	19,80	0,00		1			1							0	1				1	1	1	28,89	28,85
22/4/24 21:00	90,77	68,45	22,32	0,00		1			1							0	1				1	1	1	27,28	27,23
22/4/24 22:00	81,76	61,19	20,56	0,00		1			1							0	1				1	1	1	24,57	24,51
22/4/24 23:00	73,69	53,83	19,85	0,00		1										0	1				1	1	1	22,10	22,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας Α/Π και δοκίμης D1 ΘΗΣ.