

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 22/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,33	1,14	0,37	0,82			1							0,60	0,82
	01:00	2,10	1,13	0,22	0,74			1							0,60	0,73
	02:00	1,97	1,15	0,34	0,48			1							0,60	0,69
	03:00	1,88	1,26	0,19	0,44			1							0,38	0,45
	04:00	1,86	1,27	0,12	0,47			1							0,55	0,56
	05:00	1,85	1,12	0,13	0,60			1							0,64	0,64
	06:00	1,95	1,18	0,27	0,51			1							0,68	0,68
	07:00	2,27	1,38	0,25	0,64			1							0,79	0,79
	08:00	2,53	1,37	0,09	1,07			1							0,88	0,88
	09:00	2,60	1,19	0,31	1,10			1							0,91	0,91
	10:00	2,62	0,97	0,68	0,97			1							0,91	0,92
	11:00	2,71	0,95	0,81	0,94			1							0,95	0,95
	12:00	2,66	1,13	0,74	0,79			1							0,88	0,92
	13:00	2,70	0,99	0,86	0,85			1							0,94	0,94
	14:00	2,76	1,00	0,92	0,84			1							0,96	0,96
	15:00	2,54	0,94	0,89	0,71			1							0,90	0,90
	16:00	2,46	0,93	0,86	0,67			1							0,87	0,86
	17:00	2,51	0,97	0,87	0,67			1							0,88	0,88
18:00	2,68	1,08	0,91	0,69			1							0,93	0,93	
19:00	3,01	1,23	0,86	0,91			1							0,99	0,99	
20:00	3,39	1,60	0,83	0,96			1			1				0,99	0,99	
21:00	3,23	1,21	0,93	1,09			1							0,99	0,99	
22:00	3,05	1,04	0,93	1,08			1							0,99	0,99	
23:00	2,70	1,00	0,91	0,78			1							0,94	0,94	

Παρατηρήσεις

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης