

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 25/4/2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	
Πέμπτη	00:00	2,35	1,60	0,05	0,70			1		1					
	01:00	2,15	1,42	0,03	0,70			1							
	02:00	1,98	1,28	0,00	0,70			1							
	03:00	1,88	1,18	0,00	0,70			1							
	04:00	1,87	1,17	0,00	0,70			1							
	05:00	1,90	1,20	0,00	0,70			1							
	06:00	2,05	1,35	0,00	0,70			1							
	07:00	2,29	1,56	0,02	0,70			1				1			
	08:00	2,52	1,72	0,00	0,80			1				1			
	09:00	2,66	1,86	0,00	0,80			1				1			
	10:00	2,73	1,92	0,01	0,80			1				1			
	11:00	2,77	1,94	0,03	0,80			1				1			
	12:00	2,77	1,92	0,05	0,80			1				1			
	13:00	2,68	1,80	0,09	0,80			1				1			
	14:00	2,62	1,39	0,43	0,80			1							
	15:00	2,50	1,28	0,62	0,60			1							
	16:00	2,44	1,24	0,70	0,50			1							
	17:00	2,54	1,57	0,47	0,50			1			1				
	18:00	2,75	1,61	0,24	0,90			1			1				
	19:00	3,04	1,83	0,30	0,90			1			1				
20:00	3,35	1,97	0,49	0,90			1			1					
21:00	3,26	1,76	0,60	0,90			1			1					
22:00	2,94	1,41	0,63	0,90			1			1					
23:00	2,62	1,17	0,75	0,70			1								

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών του Σταθμού στον περιβάλλοντα χώρο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.