

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 20 Απριλίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Απριλίου 2024	00:00	4,60	4,33	0,26			1	1							0,28	0,27
	01:00	4,37	4,33	0,04			1	1							0,05	0,04
	02:00	4,25	4,24	0,01			1	1							0,00	0,01
	03:00	4,09	4,01	0,07				1							0,06	0,13
	04:00	4,16	3,26	0,90				1							0,89	0,90
	05:00	4,33	3,55	0,79				1							1,07	1,08
	06:00	4,47	3,34	1,13				1							1,22	1,21
	07:00	4,85	3,63	1,23				1							1,22	1,51
	08:00	5,65	3,91	1,74				1							1,73	1,76
	09:00	6,45	6,26	0,19		1		1							1,61	2,42
	10:00	7,24	6,79	0,45		1	1	1							0,45	2,25
	11:00	7,50	6,84	0,66		1	1	1							0,69	2,09
	12:00	7,20	6,51	0,70		1	1	1							0,70	1,79
	13:00	6,80	6,20	0,60		1		1							0,70	2,12
	14:00	6,14	5,73	0,42		1		1							0,70	1,81
	15:00	4,91	4,86	0,06		1		1							0,45	0,63
	16:00	4,48	4,48	0,01				1							0,57	1,03
	17:00	4,98	4,96	0,02				1							0,70	1,34
	18:00	5,51	5,51	0,00		1		1							0,55	1,17
	19:00	6,13	6,12	0,01		1		1							0,53	1,78
20:00	7,36	7,29	0,07		1	1	1							0,70	2,13	
21:00	7,24	7,13	0,11		1	1	1							0,70	1,84	
22:00	6,35	6,22	0,12		1		1							0,70	2,01	
23:00	5,46	5,33	0,14		1		1							0,70	1,14	

Καθ,όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία με υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ Τουρλί είναι σε απώλεια επικοινωνίας από

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης