

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Απριλίου 2024	00:00	4,80	4,66	0,14				1							1,90	1,05
	01:00	4,40	4,29	0,11				1							1,91	1,15
	02:00	4,21	4,13	0,08				1							1,91	0,95
	03:00	4,05	3,95	0,10				1							1,91	0,80
	04:00	4,05	3,80	0,25				1							1,91	0,79
	05:00	4,10	3,52	0,57				1							1,91	0,83
	06:00	4,31	3,63	0,68				1							1,91	1,06
	07:00	4,49	3,94	0,55				1							1,91	1,23
	08:00	4,77	4,24	0,53				1							1,91	1,49
	09:00	5,10	4,69	0,40				1							1,91	1,62
	10:00	5,19	4,91	0,27				1							1,91	0,86
	11:00	5,23	5,04	0,18		1		1							1,50	0,89
	12:00	5,22	5,06	0,16		1		1							0,86	0,88
	13:00	5,00	4,81	0,19		1		1							0,68	0,66
	14:00	4,32	4,22	0,10				1							0,14	0,14
	15:00	3,65	3,39	0,25				1							0,40	0,39
	16:00	3,66	3,40	0,26				1							0,39	0,41
	17:00	3,94	3,49	0,46				1							0,68	0,68
	18:00	4,31	3,62	0,69				1							1,05	1,03
	19:00	5,18	4,54	0,64				1							0,97	0,98
	20:00	5,98	4,92	1,06		1		1							1,63	1,63
	21:00	5,83	4,87	0,96		1		1							1,49	1,50
	22:00	5,33	4,68	0,65		1		1							1,01	1,00
	23:00	4,82	4,47	0,35				1							0,53	0,51

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Αγ. Σώζων παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης