

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 23 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
																	Χρονική στιγμή
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024	00:00	4,57	4,50	0,06				1							0,79	0,87	
	01:00	4,20	3,93	0,26				1							0,95	0,95	
	02:00	4,09	3,87	0,21				1							0,83	0,83	
	03:00	3,96	3,72	0,24				1							0,70	0,70	
	04:00	4,03	3,79	0,23				1							0,77	0,77	
	05:00	4,28	4,00	0,28				1							1,01	1,01	
	06:00	4,71	4,54	0,17				1							1,43	1,44	
	07:00	5,41	4,84	0,57				1							1,71	1,71	
	08:00	6,23	5,78	0,45			1	1							1,87	1,87	
	09:00	6,86	6,41	0,45			1	1							2,18	2,17	
	10:00	6,90	6,27	0,63		1	1	1							1,48	1,48	
	11:00	6,89	6,42	0,47		1	1	1							1,48	1,48	
	12:00	6,72	6,43	0,29		1	1	1							1,30	1,29	
	13:00	6,56	5,97	0,59			1	1							2,10	2,16	
	14:00	6,50	5,28	1,21			1	1							2,15	2,15	
	15:00	6,08	5,09	0,99			1	1							1,77	1,75	
	16:00	5,90	5,69	0,21			1	1							1,56	1,57	
	17:00	6,02	5,77	0,25			1	1							1,67	1,68	
	18:00	6,59	6,56	0,03		1	1	1							1,59	1,55	
	19:00	7,04	7,03	0,01		1	1	1							1,61	1,62	
20:00	7,72	7,71	0,01		1	1	1							2,26	2,30		
21:00	7,34	7,33	0,02		1	1	1							1,93	1,93		
22:00	6,46	6,45	0,01			1	1							1,11	1,11		
23:00	5,53	5,42	0,11			1	1							1,14	1,20		

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν όλη την μέρα σε απώλεια επικοινωνίας. Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης