

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 23/4/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	23/04/24 0:00	9,81	6,93	2,88				1	1		3,43
	23/04/24 1:00	9,09	6,81	2,28				1	1		2,79
	23/04/24 2:00	8,88	6,74	2,14				1	1		2,58
	23/04/24 3:00	8,61	6,59	2,02				1	1		2,31
	23/04/24 4:00	8,53	6,49	2,04				1	1		2,23
	23/04/24 5:00	8,95	6,52	2,43				1	1		2,65
	23/04/24 6:00	9,62	6,94	2,68				1	1		3,32
	23/04/24 7:00	10,67	8,02	2,66				1	1		3,74
	23/04/24 8:00	11,51	8,65	2,85				1	1		4,03
	23/04/24 9:00	11,55	8,51	3,04				1	1		4,04
	23/04/24 10:00	10,31	8,09	2,21				1	1		3,61
	23/04/24 11:00	10,12	8,06	2,05				1	1		3,54
	23/04/24 12:00	11,19	7,87	3,32				1	1		3,92
	23/04/24 13:00	10,76	7,51	3,25				1	1		3,76
	23/04/24 14:00	10,43	7,48	2,96				1	1		3,65
	23/04/24 15:00	10,44	7,19	3,25				1	1		3,66
	23/04/24 16:00	10,86	7,43	3,43				1	1		3,80
	23/04/24 17:00	11,44	8,36	3,08				1	1		4,00
	23/04/24 18:00	12,32	8,78	3,54	1			1			4,31
	23/04/24 19:00	13,70	9,42	4,28	1			1			4,80
23/04/24 20:00	14,67	9,98	4,68	1			1			5,13	
23/04/24 21:00	13,53	9,08	4,45	1			1			4,74	
23/04/24 22:00	12,00	8,37	3,63	1			1			4,20	
23/04/24 23:00	10,71	7,87	2,84	1			1			3,43	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.