

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024	00:00	1,66	1,19	0,48				1	1							0,50	0,54	
	01:00	1,58	1,16	0,42				1	1							0,44	0,45	
	02:00	1,54	1,25	0,29				1	1							0,30	0,42	
	03:00	1,49	1,15	0,34				1	1							0,36	0,37	
	04:00	1,55	1,20	0,35				1	1							0,40	0,43	
	05:00	1,56	1,20	0,37				1	1							0,40	0,45	
	06:00	1,63	1,32	0,31				1	1							0,40	0,50	
	07:00	1,72	1,34	0,38				1	1							0,40	0,59	
	08:00	1,77	1,37	0,39				1	1							0,42	0,61	
	09:00	1,83	1,45	0,38				1	1							0,40	0,65	
	10:00	1,89	1,53	0,36				1	1							0,41	0,66	
	11:00	1,83	1,56	0,27				1	1							0,35	0,62	
	12:00	1,81	1,56	0,25		1		1	1							0,30	0,48	
	13:00	1,91	1,64	0,26		1		1	1							0,30	0,60	
	14:00	1,92	1,56	0,36				1	1							0,40	0,67	
	15:00	1,90	1,52	0,38				1	1							0,40	0,67	
	16:00	1,90	1,53	0,38				1	1							0,40	0,67	
	17:00	1,96	1,59	0,37				1	1							0,40	0,68	
	18:00	2,08	1,80	0,28				1	1							0,30	0,62	
	19:00	2,15	1,82	0,33				1	1	1						0,35	0,47	
	20:00	2,28	1,80	0,48				1	1	1						0,52	0,61	
	21:00	2,21	1,92	0,29				1	1	1						0,30	0,53	
	22:00	2,02	1,74	0,28				1	1	1						0,30	0,35	
23:00	1,86	1,58	0,28				1	1							0,30	0,54		

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου στο νησί. Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία κατόπιν συντήρησής της.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης