

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 23/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20		
Η ε ρ ο α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	14,35	14,14	0,21		1	1							2,75	2,85
	01:00	13,35	12,97	0,38			1					1		3,79	3,86
	02:00	13,00	12,79	0,21			1					1		3,42	3,30
	03:00	12,64	12,34	0,30			1					1		3,08	2,89
	04:00	12,48	12,06	0,42			1					1		2,88	2,71
	05:00	13,18	12,79	0,39			1					1		3,57	3,55
	06:00	14,38	13,94	0,44			1					1		4,72	4,79
	07:00	16,63	15,85	0,78		1	1							4,16	3,22
	08:00	16,89	15,83	1,06		1	1							3,50	3,52
	09:00	17,09	15,45	1,64		1	1							3,69	3,70
	10:00	17,48	14,80	2,68		1	1							4,17	3,70
	11:00	17,15	13,72	3,43			1						1	5,01	5,75
	12:00	16,81	13,06	3,75			1						1	4,97	5,18
	13:00	19,31	13,90	5,41			1	1						5,84	6,93
	14:00	19,00	13,32	5,68			1	1						6,08	6,80
	15:00	17,77	12,87	4,91			1	1						5,57	5,63
	16:00	18,27	13,52	4,75			1	1						5,28	5,38
	17:00	18,81	14,05	4,75			1	1						5,63	5,72
	18:00	16,90	13,65	3,25			1	1						4,46	4,95
	19:00	19,50	17,12	2,38		1	1							5,09	6,44
	20:00	21,07	17,79	3,28		1	1							6,90	7,60
	21:00	20,60	17,01	3,59		1	1							7,14	7,23
	22:00	18,08	15,03	3,05		1	1							4,60	4,55
	23:00	15,65	11,87	3,78			1						1	5,14	5,55

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αίπος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα και Ροδόκλινα 2 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 00:00 έως τη 01:30. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα και Μακριά Σκάλα ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 11:30 έως τις 12:30. Το ΑΠ Κεφαλα ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 18:00 έως τις 20:00. Το ΑΠ Ποταμιάς ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 11:00 έως τις 15:00. Το ΑΠ Ποταμιάς ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 18:00 έως τις 21:00. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης