

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 23/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,38	0,89	0,83	0,66			1							0,83	0,83
	01:00	2,17	0,95	0,75	0,47			1							0,76	0,76
	02:00	2,03	0,91	0,65	0,46			1							0,66	0,71
	03:00	1,94	0,98	0,50	0,47			1							0,50	0,68
	04:00	1,90	0,99	0,50	0,41			1							0,50	0,66
	05:00	1,90	1,02	0,50	0,38			1							0,50	0,66
	06:00	1,99	1,03	0,50	0,47			1							0,50	0,70
	07:00	2,29	1,05	0,77	0,47			1							0,77	0,80
	08:00	2,52	1,56	0,87	0,08			1		1					0,88	0,88
	09:00	2,56	1,53	0,89	0,14			1		1					0,90	0,90
	10:00	2,59	1,23	0,89	0,47			1							0,90	0,90
	11:00	2,72	1,22	0,92	0,59			1							0,95	0,95
	12:00	2,74	1,17	0,91	0,67			1							0,93	0,95
	13:00	2,71	1,14	0,90	0,67			1							0,91	0,94
	14:00	2,66	1,09	0,90	0,67			1							0,92	0,90
	15:00	2,53	1,06	0,88	0,60			1							0,89	0,89
	16:00	2,48	1,11	0,86	0,52			1							0,86	0,86
	17:00	2,65	1,11	0,91	0,64			1							0,93	0,93
	18:00	2,80	1,30	0,83	0,67			1		1					0,88	0,88
	19:00	2,99	1,28	0,82	0,89			1							0,84	0,85
20:00	3,29	1,07	0,93	1,29			1							0,98	0,98	
21:00	3,21	1,00	0,92	1,29			1							0,98	0,97	
22:00	2,87	0,93	0,90	1,04			1							0,93	0,93	
23:00	2,60	1,01	0,89	0,70			1							0,91	0,91	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια του ανέμου επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης