

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024	00:00	3,02	2,15	0,86	1					0,88	0,87
	01:00	2,86	2,23	0,63	1					0,64	0,73
	02:00	2,74	2,20	0,54	1					0,55	0,62
	03:00	2,70	2,16	0,54	1					0,55	0,57
	04:00	2,75	2,21	0,54	1					0,54	0,63
	05:00	2,80	2,25	0,55	1					0,55	0,67
	06:00	3,00	2,33	0,67	1					0,74	0,86
	07:00	3,27	2,41	0,86	1					0,93	0,92
	08:00	3,32	2,55	0,90	1					0,95	0,95
	09:00	3,38	2,43	0,95	1					0,95	0,95
	10:00	3,35	2,79	0,56	1					0,65	0,95
	11:00	3,39	3,01	0,38	1					0,95	0,95
	12:00	3,40	3,26	0,14	1					0,95	0,95
	13:00	3,48	3,25	0,24	1					0,95	0,95
	14:00	3,47	3,11	0,36	1					0,95	0,95
	15:00	3,47	3,14	0,33	1					0,95	0,95
	16:00	3,43	3,20	0,23	1					0,95	0,95
	17:00	3,51	3,33	0,18	1					0,91	0,95
	18:00	3,73	3,22	0,51	1					0,77	0,95
	19:00	3,99	3,41	0,58	1					0,88	0,95
	20:00	4,27	3,63	0,65	1					0,95	0,95
	21:00	3,98	3,31	0,67	1					0,95	0,95
	22:00	3,67	2,98	0,70	1					0,91	0,95
	23:00	3,34	2,60	0,74	1					0,91	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατο

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης