

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ              |                | Απολογισμός Λειτουργίας                  |                       |                       |      |      |      | Τετάρτη 24/4/2024 |      |              |   |
|-----------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-------------------|------|--------------|---|
|                       |                | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)                   |                       |                       | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50              | 1,50 | 1,10         |   |
| Η<br>μ<br>ε<br>ρ<br>α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)       | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3   | G4   | G5   | G7                | G8   | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
|                       |                |  |                       |                       |      |      |      |                   |      |              |   |
| Τετάρτη               | 00:00          | 6,08                                     | 3,53                  | 2,55                  |      | 1    |      |                   |      | 2            | 2,65  |
|                       | 01:00          | 5,57                                     | 3,03                  | 2,54                  |      | 1    |      |                   |      | 1            | 2,65  |
|                       | 02:00          | 5,22                                     | 2,61                  | 2,60                  |      | 1    |      |                   |      |              | 2,65  |
|                       | 03:00          | 5,93                                     | 3,39                  | 2,54                  |      | 1    |      |                   |      | 1            | 2,65  |
|                       | 04:00          | 6,27                                     | 4,86                  | 1,41                  |      | 1    |      |                   |      | 2            | 2,55  |
|                       | 05:00          | 6,49                                     | 5,54                  | 0,95                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,29  |
|                       | 06:00          | 6,33                                     | 5,74                  | 0,59                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 07:00          | 6,24                                     | 5,49                  | 0,75                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 08:00          | 6,53                                     | 5,34                  | 1,19                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 09:00          | 6,78                                     | 6,06                  | 0,72                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 10:00          | 6,36                                     | 5,88                  | 0,48                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 11:00          | 6,47                                     | 5,83                  | 0,64                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 12:00          | 7,02                                     | 6,57                  | 0,45                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 13:00          | 7,02                                     | 6,89                  | 0,12                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 14:00          | 6,91                                     | 6,91                  | 0,00                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 15:00          | 6,65                                     | 6,65                  | 0,00                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 16:00          | 6,16                                     | 6,16                  | 0,00                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 17:00          | 6,38                                     | 6,38                  | 0,00                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 18:00          | 6,95                                     | 6,95                  | 0,00                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 19:00          | 7,16                                     | 7,16                  | 0,00                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 20:00          | 7,72                                     | 7,72                  | 0,00                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 21:00          | 7,65                                     | 7,63                  | 0,03                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 22:00          | 6,99                                     | 6,98                  | 0,01                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 1,45  |
|                       | 23:00          | 6,52                                     | 6,52                  | 0,00                  |      | 1    | 1    |                   |      |              | 2,19  |
|                       |                | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |                       |                       |      |      |      |                   |      |              |   |
|                       |                | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης     |                       |                       |      |      |      |                   |      |              |   |