

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024	00:00	1,62	1,34	0,28				1	1							0,30	0,51	
	01:00	1,56	1,37	0,19				1	1							0,30	0,44	
	02:00	1,57	1,33	0,24				1	1							0,30	0,45	
	03:00	1,58	1,22	0,36				1	1							0,44	0,46	
	04:00	1,55	1,12	0,44				1	1							0,44	0,43	
	05:00	1,51	1,16	0,35				1	1							0,39	0,40	
	06:00	1,66	1,12	0,54				1	1							0,53	0,53	
	07:00	1,71	1,43	0,29				1	1							0,59	0,59	
	08:00	1,77	1,77	0,00				1	1							0,59	0,57	
	09:00	1,89	1,89	0,00				1	1							0,62	0,62	
	10:00	1,91	1,91	0,00	1			1	1							0,45	0,43	
	11:00	1,93	1,92	0,01	1			1	1							0,39	0,40	
	12:00	1,96	1,92	0,04	1			1	1							0,53	0,53	
	13:00	2,14	2,07	0,07	1			1	1							0,70	0,70	
	14:00	2,03	1,94	0,09	1			1	1							0,59	0,60	
	15:00	1,90	1,82	0,07	1			1	1							0,48	0,48	
	16:00	1,84	1,77	0,07	1			1	1							0,41	0,42	
	17:00	1,90	1,85	0,05	1			1	1							0,48	0,48	
	18:00	2,05	1,98	0,06	1			1	1							0,62	0,62	
	19:00	2,09	2,02	0,07	1			1	1							0,65	0,66	
20:00	2,35	2,32	0,04	1			1	1							0,80	0,80		
21:00	2,30	2,30	0,00	1			1	1							0,78	0,77		
22:00	2,09	2,09	0,00	1			1	1							0,57	0,57		
23:00	1,92	1,91	0,02	1			1	1							0,40	0,41		

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Η ένταξη της G1 οφείλεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης