

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 24/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,29	1,06	0,80	0,43			1							0,81	0,80
	01:00	2,08	0,94	0,73	0,42			1							0,73	0,73
	02:00	1,94	0,96	0,63	0,35			1							0,68	0,68
	03:00	1,89	1,28	0,60	0,01			1							0,66	0,66
	04:00	1,91	1,51	0,37	0,02			1		1					0,52	0,65
	05:00	1,91	1,40	0,48	0,02			1		1					0,49	0,62
	06:00	2,04	1,25	0,49	0,29			1							0,49	0,65
	07:00	2,28	1,17	0,59	0,52			1							0,59	0,80
	08:00	2,55	1,01	0,73	0,81			1							0,73	0,89
	09:00	2,72	0,90	0,85	0,97			1							0,86	0,86
	10:00	2,77	0,93	0,73	1,11			1							0,73	0,73
	11:00	2,84	0,91	0,75	1,18			1							0,77	0,77
	12:00	2,88	0,95	0,74	1,19			1							0,78	0,78
	13:00	2,81	1,21	0,64	0,96			1							0,94	0,94
	14:00	2,63	1,05	0,77	0,81			1							0,89	0,89
	15:00	2,58	1,08	0,73	0,76			1							0,90	0,90
	16:00	2,52	1,19	0,57	0,76			1							0,87	0,87
	17:00	2,61	1,36	0,45	0,80			1		1					0,80	0,79
	18:00	2,69	1,45	0,45	0,78			1		1					0,75	0,75
	19:00	3,02	1,51	0,52	0,99			1		1					0,85	0,85
	20:00	3,41	1,80	0,22	1,39			1		1					0,87	0,87
	21:00	3,34	1,88	0,06	1,41			1		1					0,85	0,85
	22:00	2,99	1,56	0,02	1,40			1		1					0,70	0,70
	23:00	2,69	1,48	0,00	1,21			1		1					0,63	0,63

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης